




VALLE DE GUADALUPE
Administración 2021-2024

ENTREGA RECEPCIÓN

VALLE DE GUADALUPE, JAL.



Agua Potable y Planta de Tratamiento

Con fundamento en la Ley de Entrega-Recepción del
Estado de Jalisco y sus Municipios



CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN

VALLE DE GUADALUPE

Administración 2021 - 2024

De conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la "LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS" se realiza la verificación física en base a lo establecido en el acta de entrega-recepción y sus anexos. Se da inicio a la actividad de verificación siendo las 10:30 hrs del día 25 de Octubre del año 2021 en las instalaciones de la dependencia así como en los almacenes o espacios de la misma (cuando aplique); destinados al resguardo de los bienes fijos recibidos durante el acto de entrega-recepción.

Dependencia verificada: Agua Potable y Planta de Tratamiento
Titular/ Director de la dependencia: Rafael Vera Casillas
Persona que recibió la dependencia: Rafael Vera Casillas

En caso de encontrarse observaciones durante el proceso de verificación deberán anexarse a este documento y enlistar los anexos en el siguiente espacio: Algunos de los Bienes Muebles de la planta tratadora no se encuentran en el estado en que menciona el anexo inicial. Se Anexan 3 fojas con el estado real en que se encuentran.
Se concluye la actividad a las 12:00 hrs del día 25 de octubre del 2021.

Rafael Vera Casillas
c. Rafael Vera Casillas
Titular de la dependencia verificada.

David Alan Jáuregui Casillas
QFB. David Alan Jáuregui Casillas
Titular del Órgano Interno de Control



Amarani Getsemani Pérez Díaz
c. Amarani Getsemani Pérez Díaz
Testigo

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal.
C.P. 47381

Presidencia@vallede
guadalupe.gob.mx

01 (347) 7140 040
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140 120

valledeguadalupe.gob.mx

ANEXO 1. ESTADO REAL DE LOS BIENES

HOJA 1

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE

FECHA: 27/10/2021

RESGUARDO DE ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES EN PROPIEDAD

NOMBRE:	H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE
CATEGORIA:	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PLANTA TRATADORA
AREA DE ADSCRIPCION:	PLANTA TRATADORA

NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. SERIE	ESTADO FISICO
2	REFRIJERADORES		NO FUNCIONAN

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE GUADALUPE

FECHA: 27/10/2021

HOLA 2

NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. DE SERIE	ESTADO FISICO
5	4 LOKER METALICOS		REGULAR
4	4 SILLAS TIPO ESPERA		NO SIRVEN
1	CAFETERA		NO SIRVE
			1 MALO

NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. DE SERIE	ESTADO FISICO
1	HORNO DE MICROONDAS		MALO
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO		NO SIRVE
4	1 BOMBAS SUMERGIBLE TIPO BANANA DE 2.00 MT DE DIAMETRO EMPUJE DE 6120 N MODELO MIXER SR4430.010 MOTOR 4.6 KW		3 NO FUNCIONA
4	BOMBAS SUMERGIBLES MODELO LD-100-104-195W CON BRIDA DE 100ML 4" MOTOR ELECTRONICO 10 HP		2 NO FUNCIONAN
	TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO MARCA hi-tech MODELO HBPS 15 MT DE DIAMETRO CON UNIDAD MOTRIZ MODELO H-090B CON BRAZO BARREDOR DE LODOS		MALOS
2	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTALES MARCA BARNES 5HP CISTERNA DE AGUA TRATADA 3 TANQUES DE DIAFRAGMA DE 500 LTS		NO FUNCIONAN

NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. DE SERIE	ESTADO FISICO
2	MESA METALICA DE SOPORTE PARA BOMBA DOSIFICADORA		NO FUNCIONAN
	BOMBA DOSIFICADORA PARA POLIMERO 1-3PPM CAP 2.5L/HR A 86 GAL 150 PSI MAX		NO FUNCIONA
	TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO 2A 20 MA ALIMENTACION 117 V MARCA MILLTRONICS	OCM 111	NO FUNCIONA