



**C. ALVARO IBARRA PADILLA
CONTRALOR MPAL.**

**VALLE DE GUADALUPE, JAL. P R E S E N T E.
2018 - 2021**

Por medio de la presente le envié un saludo y a la vez aprovecho para informarle algunas diferencias encontradas en el acta de la recepción de Agua Potable y planta tratadora:

- Se encuentra duplicado el mueble color madera inventario AGP0014, ya que se detalla en agua potable y en comodato.
- Regulador negro microstar AGP020 duplicado agua potable y en comodato.

En el caso de planta tratadora se encuentran algunos equipos dañados por lo cual la planta no esta funcionando al 100% de los cuales destacan:

- 2 Boiler
- Aire acondicionado tipo Split de 2 toneladas de 220 volts.
- Horno de microondas
- Computadora HPW1907 duplicada en el inventario con números PLT118 Y PLT120 y que esta instalada en la oficina de Agua Potable.
- Bomba sumergible de cárcamos de lodos dañada.
- Sistema de bombeo DUPLEX compuesta por dos motobombas centrifugas horizontales no opera.
- Caceta de secado de lodos no opera.
- Bomba centrifuga de 5 hp en caseta de lodos no se encontró una de reserva.


Los demás equipos de la planta tratadora que tienen alguna falla, se encuentran detalladas en el Acta de Entrega-Recepción, así mismo le informo que el Laboratorio no esta en funcionamiento, por lo que no tenemos la certeza de que los equipos instalados en esa área estén al 100%.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE:

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL FUNDADOR DE VALLE DE GUADALUPE, SR. CURA LINO CARMEN MARTINEZ LOPEZ"

VALLE DE GUADALUPE, JAL. A 01 DE NOVIEMBRE 2018



C.C.Archivo

**PALACIO MUNICIPAL S/N
VALLE DE GUADALUPE, JAL. C.P. 47381**



**01 (347) 71 40040
71 40273
71 40120**



valledeguadalupe.gob.mx



H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jal.



Presidencia.valledegpe@outlook.com