

Lic. Juan Carlos Varela Pérez
Enc. De La Jefatura Del Depto. Comercial
Suministro Básico Zona Los Altos
P r e s e n t e

Tepatitlán, Jal. A 27 de abril de 2025.
Oficio No. GCAP-037/2025.
Asunto: Entrega de Censos de Alumbrado.

Entrego a usted copias del censo de alumbrado público 2025 correspondiente al municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco., para darle seguimiento a los trámites necesarios para realizar ajuste, y modificaciones de cargas en sistema SICOM.


Esperando contar con su apoyo quedamos de usted.

Atentamente



Lic. J. de Jesús Barajas Plascencia
Jefe Depto. Gestión Comercial

28 MAY 2025



Carla D. Uly

Lic. Álvaro Ibarra Padilla
Presidente Municipal
De Valle de Guadalupe, Jal.
P r e s e n t e

Valle de Guadalupe, Jal. a 22 de mayo de 2025.
Oficio No. GCAP-036/2025.
ASUNTO: Entrega de documentos y archivos del
Censo de Alumbrado Público 2025.

El motivo de este comunicado es informarle a Usted la culminación de levantamiento de luminarias 2025 del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.


Para dar seguimiento a los trámites le presentamos la siguiente documentación a firmas:

Minuta de terminación de censo de luminarias.
Cédulas resumen.
Cédulas de diferencia de cargas.
Cédulas de trabajo.

Sin otro asunto que tratar me despido de Usted quedando a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Alejandro Rubio Carrillo
Superintendente de Zona Los Altos





Lic. Álvaro Ibarra Padilla
Presidente Municipal
De Valle de Guadalupe, Jal.
P r e s e n t e


Tepatitlán, Jal. A 08 de abril de 2025.
Oficio No. GCAP-035/2025.
Asunto: Inicio Censo Alumbrado Público.

Aprovecho la ocasión para saludarla e informarle que, con fecha de 24 de abril del 2025, esta CFE Distribución, pretende iniciar con el levantamiento del Censo de Luminarias, correspondiente al Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para lo cual solicitamos de su apoyo para asignarnos una persona del área de Alumbrado Público, para acompañar a nuestro personal a realizar dicho levantamiento.

Esperando contar con su apoyo quedamos de usted.

Atentamente


Lic. J. de Jesús Barajas Plascencia
Jefe Depto. Gestion Comercial



MINUTA DE TRABAJO

Minuta de trabajo que se levanta el 22 de **MAYO de 2025**, con el fin de revisar los resultados finales del censo de lámparas de alumbrado público, por el H. Ayuntamiento de **Valle de Guadalupe, Jalisco.**, para tomar los acuerdos correspondientes para su regularización contractual.

ANTECEDENTES

1. CFE Distribución y el H. Ayuntamiento de la Ciudad **Valle de Guadalupe, Jalisco.**, con fecha **24 de abril de 2025**, acordaron llevar a cabo actividades conjuntas para censar en la ciudad de **Valle de Guadalupe, Jalisco.**, la cantidad de lámparas y luminarias que se tienen instaladas con servicio de energía eléctrica.

2. Con fecha **09 de MAYO de 2025**, se dio por concluido el levantamiento del censo de alumbrado público y semáforos, presentándose los resultados en el Anexo 4 que forma parte de esta minuta, resumiéndose en las siguientes cifras:

Tipo	Luminarias	Servicios	Carga en kW
Medidos	124	7	14.333
Directos	1135	1	46.263
Total	1259	8	60.596


3. Derivado de estos resultados las partes toman los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Ambas partes aceptan los resultados del censo y en la carga y servicios determinados mencionados en el punto No. 2 de los antecedentes.

SEGUNDO. - Derivado del análisis del censo, se determinaron los servicios directos que son susceptibles de instalarles medición, por lo que el municipio o el particular, se compromete a instalar la infraestructura necesaria para la medición de esos servicios en un plazo de () mes(es).

TERCERO. - Las partes están de acuerdo en que los resultados del censo servirán de base para la celebración y formalización de los nuevos contratos con su suministrador y convenios




respectivos, para efectuar las facturaciones por uso de la energía eléctrica en alumbrado público y semáforos a partir de **mayo de 2025**.


CUARTO. - El municipio o el particular aceptan notificar a CFE Distribución oportuna y previamente de cualquier aumento de carga que efectúen derivados de la adición de unidades de alumbrado, de la instalación de luminarias con sistemas de atenuación, aumento de capacidad de las lámparas que se repongan y reducciones por motivos similares, con el objeto de que las facturaciones correspondan a las condiciones de uso de los servicios.

QUINTO. - La CFE Distribución indicó al municipio o al particular que deben notificar de cualquier adición de lámparas en los circuitos que estén medidos, para en su caso evaluar si es necesario el cambio del equipo de medición, ya que CFE Distribución es la única autorizada para cambiar los equipos de medición citados, estando de acuerdo el municipio o el particular, en que se abstendrán de quitar, desconectar y/o modificar los mismos.


No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente minuta el **22 de MAYO de 2025**, firmado de conformidad los que en ella intervinieron:


Por CFE Distribución


Ing. Alejandro Rubio Carrillo
Superintendente de Zona de Distribución



Lic. J. de Jesús Barajas Plascencia
Encargado del área de Servicios al Cliente
de la Superintendencia de Zona de Distribución

Por el H. Ayuntamiento o particular


Lic. Álvaro Ibarra Padilla
Presidente Municipal
Valle de Guadalupe, Jalisco.


C. Luis Gerardo Barba Franco
Oficial Mayor de H. Ayuntamiento
Valle de Guadalupe, Jalisco.





CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE:

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

TIPO DE SERVICIO:

DIRECTO

[illegible]

TOTAL

1135

46.263

555.156

1057

54.796

657.552

78

-8.533

-102.396

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO., A 09 DE MAYO DE 2025

LUGAR Y FECHA

Ing. Francisco David Barajas Maciel
POR CFE DISTRIBUCIÓN

PQR CFE DISTRIBUCIÓN

David Coillas

C. David Casillas Gallardo

POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

NÚMERO DE CUENTA:			POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE			
TENSIÓN: B.T.			SECCIÓN DEL PLANO:			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL Watts	SUBTOTAL	EQUIPO AUXILIAR	POTENCIA TOTAL	CONSUMO PROMEDIO DIARIO (POTENCIA *12 HORAS)
VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN						
400 W						
250 W						
150 W						
100 W	15	1,500	1.500	SI	1.875	22.500
70 W						
OTRA CAPACIDAD						
AHORRADOR						
65 W	15	975	0.975	NO	0.975	11.700
45 W						
23 W						
13 W						
OTRA CAPACIDAD						
VAPOR DE MERCURIO						
175 W						
100 W						
LED						
100 W	37	3700	3.700	SI	4.625	55.5
70 W	2	140	0.140	SI	0.175	2.1
60 W	35	2100	2.100	NO	2.100	25.2
50 W	3	150	0.150	SI	0.188	2.25
40 W	850	34000	34.000	NO	34.000	408
12 W	18	216	0.216	SI	0.270	3.24
10 W	4	40	0.040	SI	0.050	0.6
9 W	112	1008	1.008	SI	1.260	15.12
8 W	24	192	0.192	SI	0.240	2.88
3 W	18	54	0.054	SI	0.068	0.81
ADITIVO METALICO						
175 W	2	350	0.350	SI	0.438	5.25
100 W						
75						
OTRA CAPACIDAD						
LUZ MIXTA						
250 W						
160 W						
100 W						
OTRA CAPACIDAD						
REFLECTORES						
1000 W						
400 W						
OTRA CAPACIDAD						
CAMARAS Y MODEM						
40 W						
CAPACIDAD						
CAPACIDAD						
TOTAL	1135	44425	44.425		46.263	555.150

Nota: cuando el valor de la eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25 %, se multiplicará por el valor comprobado

 RPU: 450830200059
 CARGA ANTERIOR: 54.796
 No. DE CONTRATO:
 UBICACIÓN: SERVICIO URBANO
 TARIFA: 5A


 Ing. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL
 POR CFE DISTRIBUCIÓN


 C. David Casillas Gallardo
 POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

CEDULA: 1

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO				SUBTOTAL	CARGA TOTAL																		
	8	12	40	50	60	90	100	22	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS																				
REFORMA			11		2		2														15	0.810																			
PRIV. REFORMA/ANDADOR		18	4																		22	0.430																			
ITURBIDE			19																		19	0.760																			
PRIV. SAN JOSE			2																		2	0.080																			
HERMENEGILDO GALEANA			18																		18	0.720																			
PASAJE ITURBIDE			4																		4	0.160																			
AVENIDA MEXICO			9																		9	0.360																			
MONTERREY			9																		9	0.360																			
CASTILLA			4																		4	0.160																			
MIGUEL BARBA RABAGO			3																		3	0.120																			
JUAN PABLO II			2																		2	0.080																			
ESPAÑA			3																		3	0.120																			
RAMON CORONA			6																		6	0.240																			
CEDRO			8																		8	0.320																			
PINABETE			4																		4	0.160																			
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS																					0	18	106	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL KW																					0.000	0.270	4.240	0.000	0.120	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS																	TOTAL				128	4.880																			

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 2

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO			SUBTOTAL LAMPARAS	CARGA TOTAL
	3	8	40	50	60	90	100	28	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000		
TABACHINES			4																		4	0.160
ALAMO			4																		4	0.160
EUCALIPTO			7																		7	0.280
MEZQUITE			1																		1	0.040
PINO			5																		5	0.200
NOGAL			10																		10	0.400
ENCINO			4																		4	0.160
GARCIA ARMAS			4																		4	0.160
ZARAGOZA			9				2														11	0.610
CASTILLO DEL AGUILA			13																		13	0.520
RANCHO LA ERA "CERRITO PIRAMIDE"			1																		1	0.040
ABASOLO			4																		4	0.160
PRIV. ABASOLO			1																		1	0.040
MINERVA			7																		7	0.280
PORFIRIO DIAZ			8																		8	0.320
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	0	82	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL KW	0.000	0.000	3.280	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
TOTAL																					84	3.530

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 3

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO					ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO			SUBTOTAL	
	3	6	40	50	60	90	100	23	45	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS	CARGA TOTAL	
SR. CURA LINO C. MARTINEZ			4		2																6	0.280	
SILVANO BARBA GONZALEZ			4		4																8	0.400	
VICENTE GUERRERO			11																		11	0.440	
LA PLAYITA			2																		2	0.080	
HERMANOS ALDAMA			10																		10	0.400	
5 DE FEBRERO			10				1														11	0.525	
DR. RITO ROMO FRANCO			2																		2	0.080	
NIÑOS HEROES			4																		4	0.160	
PRIV. NIÑOS HEROES			1																		1	0.040	
LOPEZ MATEOS			7																		7	0.280	
AMERICAS			5																		5	0.200	
REVOLUCION			4																		4	0.160	
PRIV. LOPEZ MATEOS			2																		2	0.080	
FLORENTINO MARTIN			5																		5	0.200	
NICOLAS BRAVO			4																		4	0.160	
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	0	75	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUB-TOTAL KW	0.000	0.000	3.000	0.000	0.360	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
TOTAL																		82	3.485				

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 4

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS			VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO		SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	3	8	40	50	60	90	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS	
FRANCISCO BARBA			2																		2	0.080
PRIV. CAPULINES			2																		2	0.080
PRIV. CIRCUITO DE LOS AUSENTES			4																		4	0.160
CESAREA GONZALEZ			3																		3	0.120
SILVANO BARBA GONZALEZ			4		4																8	0.400
BICENTENARIO			2	2																	4	0.205
BENITO JUAREZ			16								1										17	0.765
PRIV. BENITO JUAREZ			3																		3	0.120
JUSTO SIERRA			10																		10	0.400
ARAGON			13																		13	0.520
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA			2																		2	0.080
FRANCISCO I. MADERO			8																		8	0.320
FAUSTINO FRANCO			2																		2	0.080
JAIME NUNO			8																		8	0.320
PRIV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA			2																		2	0.080
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	0	81	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL KW	0.000	0.000	3.240	0.125	0.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
TOTAL																		88	3.730			

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 6

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTILÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED								AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO		SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	3	8	40	9	60	70	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS	
AZUCENA			8																		8	0.320
BUGAMBILIAS			6																		6	0.240
PRIV. BUGAMBILIAS			4																		4	0.160
JAZMIN			7																		7	0.280
MIRASOLES			4																		4	0.160
ROSALES			4																		4	0.160
GARDENIA			4																		4	0.160
GASOLINERA CALLEJON PROVIDENCIA			23																		23	0.920
PLAZA PRINCIPAL			1		8		4		3												16	1.215
PORTAL HIDALGO		5																			5	0.050
PORTAL LINO C. MARTINEZ		14																			14	0.140
JARDIN PRINCIPAL			3		13	2															18	1.125
KIOSKO JARDIN	18																				18	0.068
LETRERO VALLE		5																			5	0.050
PORTAL SAN JOSE				66																	66	0.743
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	18	24	64	66	21	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL KW	0.068	0.240	2.560	0.743	1.260	0.175	0.500	0.000	0.195	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
TOTAL																		202	5.790			

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 5

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO			SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	3	9	40	50	60	70	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS	
SECUNDINO GONZALEZ			8																		8	0.320
GRAN CHINA			35	1							1										37	1.588
ALAMEDA			3																		3	0.120
PROF. FLORA GUITIERREZ			4																		4	0.160
AV. GUADALAJARA			10																		10	0.400
MORELOS		4	15				2														21	0.895
OLAS ALTAS			4																		4	0.160
HIDALGO			7		2		16														25	2.400
ALAMEDA			2																		2	0.080
FRENTE PLANTA TRATADORA			1																		1	0.040
ANDADOR PANTEON			4																		4	0.160
PADERONES			2																		2	0.080
ENTRONQUE LIBRAMIENTO		3	6																		9	0.274
ROSALES FORRAJERA			1																		1	0.040
PRIV. BARAJAS			2																		2	0.080
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	7	104	1	2	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL KW	0.000	0.079	4.160	0.063	0.120	0.000	2.250	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
TOTAL																		133	6.796			

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 7

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE


REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO				SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	3	9	40	50	60	90	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS		
PLAZA SAN JUAN BOSCO			7																		7	0.280	
KIOSKO SAN JUAN BOSCO		9																			9	0.101	
PORTAL SAN JUAN BOSCO		30																			30	0.338	
CIRCUITO FATIMA			1				9														10	1.165	
RANCHERIAS																						0.000	
LA LAGUNA CON CAPULINES			1						2												3	0.170	
COYOTILLOS			24				1														25	1.085	
LOS GATOS			1												1						2	0.259	
PALO ALTO			6								1										7	0.365	
LONDRES			4								1										5	0.285	
RODEO (POR HUIZACHAL)			5																		5	0.200	
JOYA DE ABAJO			11																		11	0.440	
BUENOS AIRES									1		1										2	0.190	
EL RODEO			1																		1	0.040	
EL SAUZ			1																		1	0.040	
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	39	62	0	0	0	10	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
SUB-TOTAL KW	0.000	0.439	2.480	0.000	0.000	0.000	1.250	0.000	0.195	0.000	0.375	0.000	0.000	0.000	0.219	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS																	TOTAL				118	4.958	

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS EN CONTRADAS


REPRESENTANTE C.F.E.


REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 8

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTILÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO				SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	3	8	40	50	60	70	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS		
CERRO BLANCO			3																		3	0.120	
TEMPLO CERRITO GUAJOLOTE			1																		1	0.040	
HUIZACHAL			5																		5	0.200	
JOYA DE ARRIBA			3								1										4	0.245	
PUERTA DE MACIAS			7						1												8	0.345	
CALABAZA DE ARRIBA			7								1				1						9	0.624	
TEPOZANES			3						1		1										5	0.310	
TEPOZANES DE ARRIBA			3								2										5	0.370	
CEJA MIRADOR			4								1										5	0.285	
LA MESA			2								1										3	0.205	
PIEDRERA GRAN CHINA			5																		5	0.200	
ESTANCIA			5																		5	0.200	
VALLADO			6																		6	0.240	
FRACC GONZALEZ RUMBO AL SALTO			3																		3	0.120	
EL AGUILA CAMINO AL SALTO			7																		7	0.280	
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	0	64	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
SUB-TOTAL KW	0.000	0.000	2.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.130	0.000	0.875	0.000	0.000	0.000	0.219	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
TOTAL																	74	3.784					

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 9

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPORES SODIO				ADITIVO M		LUZ MIXTA		ADITIVO METALICO				SUBTOTAL	CARGA TOTAL
	10	20	40	50	60	90	100	23	65	70	100	150	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS		
PALO CAIDO CAMINO AL SALTO			5						1												6	0.265	
EL SALTO DEL AGUA			11																		11	0.440	
PEÑA COLORADA			7																		7	0.280	
POZO RAFAEL PEREZ			1																		1	0.040	
PUENTE PEATONAL	4		4																		8	0.210	
LA LOMA			9																		9	0.360	
CAÑADA GRANDE			13																		13	0.520	
EL ROSARIO			18						1												19	0.785	
LA NOPALERA			4								1										5	0.285	
CRUCERO CAÑADAS			8																		8	0.320	
CRUCERO SAN MIGUEL			9						1												10	0.425	
LA LLAVE			11																		11	0.440	
LA MANGA			13						3												16	0.715	
RODEO CAMINO SAN MIGUEL			2						1		1										4	0.270	
																					0	0.000	
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	4	0	115	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUB-TOTAL KW	0.050	0.000	4.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.455	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS EN CONTRADAS																					TOTAL	128	5.355

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CEDULA: 10

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

FECHA: 09 DE MAYO DE 2025

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

REPRESENTANTE CFE: ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL

AGENCIA: JALOSTOTITLÁN

POBLACIÓN: VALLE DE GUADALUPE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO: C. DAVID CASILLAS GALLARDO

RPU: 450830200059

NOMBRE DE CALLE	LED							AHORRADORAS		VAPOR SODIO				ADITIVO M		OTROS		ADITIVO METALICO				SUBTOTAL		CARGA TOTAL
	3	10	40	50	60	90	100	23	65	70	100	135	250	100	175	40	200	200	400	1000	LAMPARAS			
ARROYO PRIETO RUMBO A CAÑADAS			15																		15	0.600		
SIN AGUA			2																		2	0.080		
EL OCOTE			7																		7	0.280		
LA COLMENA			1																		1	0.040		
CARRETERO			3																		3	0.120		
PLAN VERDE			16								1										17	0.765		
RANCHO SAN JOSE			9																		9	0.360		
ARROYO PRIETO RUMBO A JALOS			2																		2	0.080		
ALTO SAN JOAQUIN			18																		18	0.720		
TANQUES			7																		7	0.280		
MONTE LARGO RUMBO LOS HORNOS			4																		4	0.160		
LA BAILADORA			5																		5	0.200		
LOS HORNOS			3																		3	0.120		
AZALEA			4																		4	0.160		
POSO CALLEON PROVIDENCIA			1																		1	0.040		
SUB-TOTAL DE LUMINARIAS	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SUB-TOTAL KW	0.000	0.000	3.880	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
TOTAL																					98	4.005		

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

NOTA: SE PUEDEN DAR DE ALTA LOS TIPOS DE LUMINARIAS ENCONTRADAS

REPRESENTANTE C.F.E.

David Casillas

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

REPORTE DE DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LÁMPARAS ENCENDIDAS 24 HORAS

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE:

VALLE DE GUADALUPE

CONSECUTIVO	FECHA	CFE DISTRIBUCIÓN				SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO			COMENTARIOS
		DATOS DE LÁMPARAS ENCENDIDAS 24 HORAS				DATOS DE CORRECCIÓN DE LÁMPARAS ENCENDIDAS 24 HORAS			
		DIRECCIÓN	CAPACIDAD W	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA	CAPACIDAD W	TIPO	
1	02/05/2025	ARAGON	40	LED	21.0084,-102.62327	07/05/2025	40	LED	REPARADA
2	02/05/2025	MORELOS	40	LED	21.0095,-102.6256	07/05/2025	41	LED	REPARADA
3	02/05/2025	CEDRO	40	LED	21.015852,-102.613004	07/05/2025	42	LED	REPARADA
4	02/05/2025	FRANCISCO GLZ BOCANEGRA	40	LED	21.008694,-102.6232	07/05/2025	43	LED	REPARADA
5	02/05/2025	EL CARRETERO	40	LED	21.10439,-102.46151	07/05/2025	44	LED	REPARADA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

09 de MAYO del 2025

FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE

Ing. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL
POR CFE DISTRIBUCIÓN

David Casillas
C. DAVID CASILLAS GALLARDO
POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

REPORTE DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS: ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE:

VALLE DE GUADALUPE

CONSECUTIVO	FECHA	TRABAJO EJECUTADO			CALLE O POBLACION	CAPACIDAD W		DATOS DE LÁMPARAS INSTALADAS			DATOS DE FACTURACIÓN	
		ALTA	RETIRO	CAMBIO		INSTALADA	RETIRADA	DIRECTO/ MEDIDO	TIPO	VOLTAJE	RPU	CUENTA
1	09/05/2025			4	VALLE DE GUADALUPE	40	150	DIRECTO	LED		450830200059	
2	09/05/2025			46	VALLE DE GUADALUPE	40	100	DIRECTO	LED		450830200059	
3	09/05/2025			68	VALLE DE GUADALUPE	40	65	DIRECTO	LED		450830200059	
4	09/05/2025			24	VALLE DE GUADALUPE	40	90	DIRECTO	LED		450830200059	
5	09/05/2025			27	VALLE DE GUADALUPE	100	60	DIRECTO	LED		450830200059	
6	09/05/2025			8	VALLE DE GUADALUPE	40	50	DIRECTO	LED		450830200059	
7	09/05/2025			1	VALLE DE GUADALUPE	40	20	DIRECTO	LED		450830200059	
8	09/05/2025			4	VALLE DE GUADALUPE	40	10	DIRECTO	LED		450830200059	
9	09/05/2025			50	VALLE DE GUADALUPE	9	8	DIRECTO	LED		450830200059	
10	09/05/2025	2			VALLE DE GUADALUPE	3		DIRECTO	LED		450830200059	
11	09/05/2025		3		VALLE DE GUADALUPE		175	DIRECTO	ADM		450830200059	
12	09/05/2025		3		VALLE DE GUADALUPE		400	DIRECTO	LED		450830200059	
13	09/05/2025	2			VALLE DE GUADALUPE	70		DIRECTO	LED		450830200059	
14	09/05/2025	18			VALLE DE GUADALUPE	12		DIRECTO	LED		450830200059	
15	09/05/2025	62			VALLE DE GUADALUPE			DIRECTO	LED		450830200059	
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
TOTAL		84	6	232								

ING. FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL
POR CFE DISTRIBUCIÓN

David Casillas
C. David Casillas Gallardo
POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO:

1

MUNICIPIO

VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Florentino Martinez #48GEOREFERENCIA: 21-00658, -102 61932CRUCE 1: Cruce de los AusentesCOLONIA: Sanduan BoyoCRUCE 2: Paseo del RioRPU: 450 091200592

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO

CONECTADO






☒

DESCONECTADO

MEDIDOR

M6910C

LECTURA

26119AMPERES FASE 1: 32.2AMPERES FASE 2: 31.9

VOLTAGE: _____

FASE 1 KW: 3.680FASE 2 KW: 3.646CARGA TOTAL 7.327

CARGA SICOM

DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS

14

APAGADAS

TOTAL 14

DIRECTAS

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 12 lamparas led de 360wa2 lamparas led 200wEste circuito alimenta la cancha de futbol en la unidad.Sellos X15029265FECHA: 07-Mayo-25

REPRESENTANTE DE CFE

David Casillas
REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CFE Distribución

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 02

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Malecon #2

GEOREFERENCIA: 21.09

CRUCE 1: Morelos

COLONIA: Centro






CRUCE 2: Cruz Moya

RPU: 450 091 200 576

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO: CONECTADO ☒ DESCONECTADO ☐

MEDIDOR: 584E01 LECTURA: 19411



AMPERES FASE 1: 4.2

AMPERES FASE 2: 4.4

VOLTAJE: _____

FASE 1 KW: 0.480

FASE 2 KW: 0.503

CARGA TOTAL: 0.983

CARGA SICOM: _____
DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS: 18

APAGADAS: _____

TOTAL: 18

DIRECTAS: _____

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 18 lamparas led 60w

Sim sello

FECHA: 07-Mayo-25

REPRESENTANTE DE CFE

David Casillas
REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CFE Distribución

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 03

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Florentino Martinez #48 A GEOREFERENCIA: 2600685, -102.61933






CRUCE 1: Circuito de los Ausentes COLONIA: San Juan Bosco

CRUCE 2: PASEO DEL RIO RPU: 450 140 100329

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO CONECTADO ☒ DESCONECTADO

MEDIDOR 526B3Y LECTURA 26617



AMPERES FASE 1: 11.3 AMPERES FASE 2: 11.1 VOLTAJE:

FASE 1 KW: 1.292 FASE 2 KW: 1.269 CARGA TOTAL 2.560

CARGA SICOM DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS 22 APAGADAS 2 TOTAL 24 DIRECTAS

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: Este circuito alimenta la unidad deportiva
3 lamparas VPS 100w, 9 lamparas led 60w, 10 reflectores
led de 200w, 2 reflectores led 360w
Sellos X23528,3972

FECHA: 07-Mayo-25

REPRESENTANTE DE CFE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CFE / Distribución

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 04

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Florentino Martínez SW GEOREFERENCIA: 21.00596, -102.62106






CRUCE 1: Rafael Pérez COLONIA: San Juan Bosco

CRUCE 2: RPU: 450 010 600 958

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO CONECTADO ☒ DESCONECTADO

MEDIDOR 4058NG LECTURA 32161



AMPERES FASE 1: 3.8 AMPERES FASE 2: 4.1 VOLTAJE:

FASE 1 KW: 0.434 FASE 2 KW: 0.469 CARGA TOTAL 0.903

CARGA SICOM DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS 17 APAGADAS 0 TOTAL 17 DIRECTAS


LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 17 lamparas led 40w

Sellos x 235283976

FECHA: 07-Mayo-25


REPRESENTANTE DE CFE


REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CFE / Distribución

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 05

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Andador Morelos

GEOREFERENCIA: 21.01049, -102.62038

CRUCE 1: Rm. Colon

COLONIA: San Juan Boro

CRUCE 2: El Rio

RPU: 450 130 400 464

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO

CONECTADO

✓






DESCONECTADO

MEDIDOR

DGJ478

LECTURA

8629



AMPERES FASE 1: 4.5

AMPERES FASE 2: 4.2

VOLTAJE:

FASE 1 KW: 0.514

FASE 2 KW: 0.480

CARGA TOTAL: 0.994

CARGA SICOM

DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS 21

APAGADAS

TOTAL 21

DIRECTAS

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 7 lamparas led 40w

14 lamparas led 60w

Sello 08 X2352839 73

FECHA: 07-Mayo-25


REPRESENTANTE DE CFE


REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 06






MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Florentino Martinez SN GEOREFERENCIA: 21.0062, -102.6195
CRUCE 1: Circuito de los Ausentes COLONIA: San Juan Bosco
CRUCE 2: Circuito Fatima RPU: 450 020 500 242

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO CONECTADO ☒ DESCONECTADO ☐
MEDIDOR N0061J LECTURA 18767



AMPERES FASE 1: 4.9 AMPERES FASE 2: 4.9 VOLTAGE: _____

FASE 1 KW: 0.560 FASE 2 KW: 0.560 CARGA TOTAL: 1.120

CARGA SICOM _____
DIFERENCIA _____

LUMINARIAS

PRENDIDAS 22 APAGADAS _____ TOTAL 22 DIRECTAS _____

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 22 lamparas led 40w

Sellos x235283978

FECHA: 07-Mayo-25

REPRESENTANTE DE CFE

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

CFE / Distribución

DIVISIÓN: JALISCO

ZONA: LOS ALTOS

SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO

CIRCUITO: 07

MUNICIPIO: VALLE DE GUADALUPE

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN: Circuito Fatima

GEOREFERENCIA: 21.00732, -102.62041

CRUCE 1: Secundaria

COLONIA: San Juan Bosco

CRUCE 2:

RPU: 450 010 600 966

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR Y/O MEDIDOR

KVA's TRO

CONECTADO ☒






DESCONECTADO ☐

MEDIDOR

525EH

LECTURA

58810



AMPERES FASE 1: 2.0

AMPERES FASE 2: 1.9

VOLTAGE:

FASE 1 KW: 0.229

FASE 2 KW: 0.217

CARGA TOTAL: 0.446

CARGA SICOM

DIFERENCIA

LUMINARIAS

PRENDIDAS

8

APAGADAS

TOTAL 8

DIRECTAS

LAS LUMINARIAS DIRECTAS SE RELACIONAN EN ANEXO

OBSERVACIONES: 8 CAMPANAS LED 40W

Sellos X235283974

FECHA: 07-Mayo-25


REPRESENTANTE DE CFE


REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

 Outlook

RE: CERTIFICADOS MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

Desde CARLA DENISSE GONZALEZ HERNANDEZ <carla.gonzalez@cfe.mx>

Fecha Jue 01/05/2025 16:22

Para FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL <francisco.barajasm@cfe.mx>

Son correctos

Saludos



Carla Denisse González Hernández
Responsable de Procesos Comerciales

González Gallo 340, Col. Centro,
C.P. 47600, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Cel. 33 1424 6770

División Comercial Jalisco
Zona Altos

MARZO
MES DE LA



De: FRANCISCO DAVID BARAJAS MACIEL <francisco.barajasm@cfe.mx>

Enviado el: miércoles, 30 de abril de 2025 04:40 p. m.

Para: CARLA DENISSE GONZALEZ HERNANDEZ <carla.gonzalez@cfe.mx>

Asunto: CERTIFICADOS MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

BUENAS TARDES

COMPARTO CERTIFICADOS ENTREGADOS POR MUNICIPIO PARA SU VALIDACION

QUEDO AL PENDINTE

SALUDOS

Ciudad de México, a 07 de enero de 2025
Oficio 0009/GPAESE/2025
Exp. ETA 2024 233

Ing. Edgar Armando Cruz Hernández
Responsable de Certificaciones Forlighting
FORLIGHTING DE MÉXICO, S.A. de C.V.
P r e s e n t e

Se hace constar que la luminaria para alumbrado público de 40 W, marca FORLIGHTING, serie LUMA, modelo LUM-1-40W-50K-C-T2M-UNV-DM-GR-RC7, integrada por un módulo de 18 leds, marca NICHIA, serie NVSW219FT-V2, modelo STS-DA7-19083; con carcasa de aluminio, ópticas individuales de acrílico, parámetros de operación: tensión 277-120 V c.a., corriente 0.33 – 0.14 A, frecuencia de 50/60 Hz, con una clasificación Tipo II Media, de acuerdo a su curva de distribución lumínica¹; equipada con un controlador (driver) electrónico de corriente constante programable, marca ADVANCE, serie XITANIUM, modelo XI055C180V054BSJ1, para operar módulos de leds de 55 W máximo, parámetros de operación: tensión 277-120 V c.a., corriente 0.24-0.55 A, frecuencia 50/60 Hz; se califica como **satisfactoria** para el ahorro de energía en alumbrado público en **vías secundarias residenciales tipo A, vías secundarias residenciales tipo B ni en vías secundarias industriales tipo C**, debido a que consume **60.13 %** menos energía por cada lux promedio medido en el piso de una calle de pruebas con respecto a lo requerido en el protocolo Pr LED AP 210705. Esto de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas por el Laboratorio de Ensayos y Asesoría Técnica, S.A. de C.V.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de dichos resultados.

Concepto	Unidades	Luminaria LED
Potencia especificada por el fabricante	W	40.00
Consumo de energía en 12 horas de uso continuo de 2 especímenes	Wh	952.37
Iluminancia promedio	lx	15.41
Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas	Wh/lx	61.80
Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas de referencia	Wh/lx	155.00
Diferencia	Wh/lx	93.20
Ahorro de energía por cada lux promedio respecto a la referencia	%	60.13
Información adicional		
Potencia medida en el laboratorio	W	41.13
Factor de potencia	%	98.66
DAT en tensión	%	0.16
DAT en corriente	%	8.98
Flujo luminoso de luminaria	lm	6650.00
Eficacia lumínica total de luminaria	lm/W	161.68
Temperatura de color	K	4768.00
Relación de uniformidad de iluminancia promedio	-	1.90 a 1

¹ [IES] Illuminating Engineering Society. 2007. TM-15-07 (revised). Luminaire classification system for outdoor luminaires. 11P.

Estos equipos podrán ser utilizados en servicios no medidos de alumbrado público a una tensión nominal de suministro de 220-127 V c.a., siempre que su potencia de línea no se pueda ajustar en sitio. Si el fabricante decide comercializar el modelo de la luminaria evaluado con la opción de cambio de potencia por el usuario, sólo deberá instalarse en servicios medidos y si se instalase en servicios no medidos, se censará a la máxima potencia configurable. Esto de acuerdo con el Procedimiento de Control de Servicios de Alumbrado Público emitido el 11 de junio de 2010 por la Coordinación Comercial de la CFE o el que lo sustituya.

La clasificación de vialidades utilizada en este análisis corresponde a la de la norma NOM-013-ENER-2013. Se probaron dos especímenes de esta luminaria a 40 metros de distancia interpostal, 7 metros de ancho de vialidad y 8 metros de altura, montados a cero grados del eje horizontal, sobre pavimento tipo R2 y sin ciclos de atenuación programados. Esta luminaria no se probó en vías principales y ejes viales, en vías de acceso controlado y vías rápidas ni en vías primarias y colectoras, por lo que se desconoce si cumple con lo establecido en esta norma y en el Protocolo Pr LED AP 210705.

Se recomienda al usuario que pretenda hacer uso de esta tecnología realizar un estudio Costo-Beneficio del proyecto de sustitución o instalación de luminarias en alumbrado público, ya que los anchos de calle, distancias interpostales y alturas de montaje varían en cada caso. En luminarias con tecnología led la disipación del calor y el conocimiento del entorno operativo son consideraciones críticas para el diseño y aplicación de estos equipos². Es importante revisar las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

La UN PAESE conserva copia de los reportes del laboratorio cuyos datos se utilizaron para realizar los cálculos. La UN PAESE se reserva el derecho de seleccionar una muestra de este modelo en el futuro y probarla en un laboratorio determinado por la propia UN PAESE. Esta constancia está sujeta a la renovación del Certificado de la NOM-031-ENER-2019 (o la que la sustituya), ya que el mismo vence el 07 de junio de 2026. En caso de que el resultado de este proceso sea desfavorable, se revocará la constancia y se hará pública la revocación.

Derivado del avance tecnológico, es de esperar que la exigencia de eficiencia energética se incremente con el tiempo, por lo que esta constancia tiene una vigencia de 2 años a partir de su emisión.

Atentamente


Lic. Enrique Álvarez Raya
Gerente de la UN PAESE

c.c.p. Ing. Guillermo Nevárez Elizondo.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Distribución.- Pte.
C.P. José Martín Mendoza Hernández.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico.- Pte.
Ing. Myriam Moro Mendoza.- Subgerente de Apoyo Técnico en Ahorro de Energía.- Pte.

² US DOE (2007). Thermal Management of White LEDs. Disponible en: https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/thermal_led_feb07_2.pdf

Ciudad de México, a 18 de enero de 2024
Oficio 0041/GPAESE/2024
Exp. ETA 2023 293

Ing. Edgar Armando Cruz Hernández
Responsable de Certificaciones Forlighting
FORLIGHTING DE MÉXICO, S.A. de C.V.
P r e s e n t e

Se hace constar que la luminaria para alumbrado público de 60 W, marca FORLIGHTING, serie LUMA, modelo LUM-1-60W-50K-C-T2M-UNV-DM-GR-RC7, integrada por un módulo de 18 leds, marca NICHIA, serie NVSW219FT, modelo STS-DA7-15333; con carcasa de aluminio, ópticas individuales de acrílico, parámetros de operación: tensión 277-120 V c.a., corriente 0.22-0.50 A, frecuencia de 50/60 Hz, con una clasificación Tipo II Media, de acuerdo a su curva de distribución lumínica¹; equipada con un controlador (driver) electrónico de corriente constante programable, marca Advance, serie Xitanium, modelo XI055C180V054BSJ1, para operar módulos de leds de 55 W máximo, parámetros de operación: tensión 277-120 V c.a., corriente 0.24-0.55 A, frecuencia 50/60 Hz; se califica como **satisfactoria** para el ahorro de energía en alumbrado público en **vías secundarias residenciales tipo A, vías secundarias residenciales tipo B y en vías secundarias industriales tipo C**, debido a que consume **47.13 %** menos energía por cada lux promedio medido en el piso de una calle de pruebas con respecto a lo requerido en el protocolo Pr LED AP 210705. Esto de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas por el Laboratorio de Pruebas de la ANCE.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de dichos resultados.

Concepto	Unidades	Luminaria LED
Potencia especificada por el fabricante	W	60.00
Consumo de energía en 12 horas de uso continuo de 2 especímenes	Wh	1 428.15
Iluminancia promedio	lx	17.43
Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas	Wh/lx	81.94
Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas de referencia	Wh/lx	155.00
Diferencia	Wh/lx	73.06
Ahorro de energía por cada lux promedio respecto a la referencia	%	47.13
Información adicional		
Potencia medida en el laboratorio	W	59.51
Factor de potencia	%	99.57
DAT en tensión	%	0.08
DAT en corriente	%	7.77
Flujo luminoso de luminaria	lm	8 611.90
Eficacia lumínica total de luminaria	lm/W	144.72
Temperatura de color	K	5 198.00
Relación de uniformidad de iluminancia promedio	-	1.90 a 1

¹ [IES] Illuminating Engineering Society 2007. TM-15-07 (revised). Luminaire classification system for outdoor luminaires. 11P.



Comisión Federal de Electricidad

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
Gerencia

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Estos equipos podrán ser utilizados en servicios no medidos de alumbrado público a una tensión nominal de suministro de 220-127 V c.a., siempre que su potencia de línea no se pueda ajustar en sitio. Si el fabricante decide comercializar el modelo de la luminaria evaluado con la opción de cambio de potencia por el usuario, sólo deberá instalarse en servicios medidos y si se instalase en servicios no medidos, se censará a la máxima potencia configurable. Esto de acuerdo con el Procedimiento de Control de Servicios de Alumbrado Público emitido el 11 de junio de 2010 por la Coordinación Comercial de la CFE o el que lo sustituya.

La clasificación de vialidades utilizada en este análisis corresponde a la de la norma NOM-013-ENER-2013. Se probaron dos especímenes de esta luminaria a 40 metros de distancia interpostal, 7 metros de ancho de vialidad y 8 metros de altura, montados a cero grados del eje horizontal, sobre pavimento tipo R2 y sin ciclos de atenuación programados. Esta luminaria no se probó en vías principales y ejes viales, en vías de acceso controlado y vías rápidas ni en vías primarias y colectoras, por lo que se desconoce si cumple con lo establecido en esta norma y en el Protocolo Pr LED AP 210705.

Se recomienda al usuario que pretenda hacer uso de esta tecnología realizar un estudio Costo-Beneficio del proyecto de sustitución o instalación de luminarias en alumbrado público, ya que los anchos de calle, distancias interpostales y alturas de montaje varían en cada caso. En luminarias con tecnología led la disipación del calor y el conocimiento del entorno operativo son consideraciones críticas para el diseño y aplicación de estos equipos². Es importante revisar las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

La UN PAESE conserva copia de los reportes del laboratorio cuyos datos se utilizaron para realizar los cálculos. La UN PAESE se reserva el derecho de seleccionar una muestra de este modelo en el futuro y probarla en un laboratorio determinado por la propia UN PAESE. En caso de que el resultado de este proceso sea desfavorable, se revocará la constancia y se hará pública la revocación.

Derivado del avance tecnológico, es de esperar que la exigencia de eficiencia energética se incremente con el tiempo, por lo que esta constancia tiene una vigencia de 2 años a partir de su emisión.

Atentamente

Lic. Enrique Álvarez Raya
Gerente de la UN PAESE

c.c.p. Ing. Guillermo Nevárez Elizondo.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Distribución.- Pte.
C.P. José Martín Mendoza Hernández.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico.- Pte.
Ing. Myriam Moro Mendoza.- Subgerente de Apoyo Técnico en Ahorro de Energía.- Pte.

² US DOE (2007). Thermal Management of White LEDs. Disponible en: https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/thermal_led_feb07_2.pdf